




**IBL spa**

Sede legale ed amministrativa  
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)  
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302  
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento di: BENTIVOGLIO (BO)



MATTONI ESTRUSI

**da Intonaco**

Code art.: **201**

**UNI PESANTE (12x25x12)**

rev: 7\_ 00 del 20 marz 26

Dimensioni					
Lunghezza		mm	<b>250</b>		
Larghezza		mm	<b>120</b>		
Altezza		mm	<b>120</b>		
Configurazione e Forma: Doppio Mattone Semipieno in laterizio come da disegno					
Percentuale di foratura		%	<b>40</b>		
<b>Classificazione di Resistenza al fuoco</b>					
(rif. DM 16 febbraio 2007, all. D - Impiego per murature non portanti)					
Faccia esposta 1		<b>250x120</b>	Faccia esposta 2		<b>120x120</b>
EI	con intonaco normale	<b>60</b>	EI	con intonaco normale	<b>180</b>
	con intonaco protettivo antincendio	<b>120</b>		con intonaco protettivo antincendio	<b>240</b>
(rif. circolare Ministero degli Interni, Prot. 1968 del 15 febbraio 2008 - Impiego per murature portanti)					
REI	con intonaco normale	<b>N.P.</b>	REI	con intonaco normale	<b>120</b>
	con intonaco protettivo antincendio	<b>N.P.</b>		con intonaco protettivo antincendio	<b>N.P.</b>